

Дата размещения сведений в ФГИС ЕРКНМ
«28» февраля 2022 г.
учётный № проверки 56220061000201701073



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Оренбургской области

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)

г. Оренбург ул. Гая, 21, тел. 8 (3532) 77-62-35, e-mail: gu@56.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы

по г. Оренбургу и Оренбургскому району

(наименование органа государственного пожарного надзора)

г. Оренбург ул. Луговая, 78 А,

тел. (3532)49-92-26, E-mail:oren@56.mchs.gov.ru

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении нарушений обязательных требований

пожарной безопасности № 66/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: *Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению
Детский сад «Колосок» село Нижняя Павловка Оренбургского района Оренбургской области*

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

во исполнение решения главного (заместителя главного) государственного инспектора г. Оренбурга и Оренбургского района по пожарному надзору № 66 от «28» февраля 2022 года, в период с 14 ч. 00 мин. «10» марта 2022 г. по 12 ч. 00 мин. «16» марта 2022 г., начальником отделения отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Оренбургу и Оренбургскому району УНД и ПР Главного управления МЧС России по Оренбургской области, майором внутренней службы Митяй Ярослав Викторович, проведено контрольное (надзорное) мероприятие – внеплановая выездная проверка № 56220061000201701073, по адресу: Оренбургская область, Оренбургский район, с. Нижняя Павловка, ул. 50 лет Октября, дом 26 в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица – заведующий МБДОУ Детский сад «Колосок» Черных Наталья Васильевна,

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения требований пожарной безопасности	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1	2	3	4	5
1.	Подъезд пожарных автомобилей к зданию детского сада не обеспечен со всех сторон.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ) ст. 4, ст. 6, ст. 90; СП 4.13130.2013 п. 8.1.	01.03.2023	
2.	Здание детского сада не оборудовано ограждением на кровле (высота здания - 7,19 м.). (испытание)	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 - ФЗ ст. 4, ст. 6; СП 4.13130.2013 п. 7.16	01.03.2023	
3.	Предел огнестойкости строительных конструкций лестничного марша и площадки в здании, выполнен с пределом огнестойкости менее R 60.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 4 ст. 4; ч. 2 ст. 87 табл. 21.	01.03.2023	
4.	Перед наружной дверью (выход из прачечной, выход из средней группы, выход из младшей группы № 2) горизонтальная входная площадка не имеет ограждения с перилами высотой не менее 1,2 м.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.2.21, п.4.3.5; Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее – ППР в РФ) п. 23.	01.03.2023	
5.	Лестница 3-го типа (эвакуационный выход со второго этажа здания в старшей группе) – не имеет площадку на уровне эвакуационных выходов (фактически расположены ниже уровня выхода на 10 см.); ограждения высотой менее 1,2 м (фактически – 1,04 м); ширина марша менее 0,8 м (фактически – 0,6 м); отсутствуют горизонтальные входные площадки не менее 1,8 м (фактически – 1,1 м); ширина проступи менее 0,2 м (фактически – 0,16 см); высота ступеней более 22 см (фактически – 24 см), лестница расположена менее 1 метра от оконных проемов (фактически – 0,1 м), а также не организовано проведение эксплуатационных испытаний не реже 1 раза в 5 лет.	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1, п. 4.2.21, п. 4.4.7, п. 4.4.3, п. 7.1.2; ППР в РФ п. 17 «Б», 23.	01.03.2023	
6.	Ширина эвакуационных выходов из	Федеральный закон от	01.03.2023	

	групповой ячейки (средняя группа) на первом этаже менее 1,2 м (фактически: непосредственно наружу – 0,86 м; в лестничную клетку – 0,76 м).	22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.		
7.	Ширина эвакуационных выходов из групповой ячейки (младшая группа №2) на первом этаже менее 1,2 м (фактически: непосредственно наружу 0,74 м; в лестничную клетку – 0,75 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.	01.03.2023	
8.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (младшая группа №1) на втором этаже менее 1,2 м (фактически: в общий коридор – 0,74 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.	01.03.2023	
9.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (старшая группа) на втором этаже менее 1,2 м (фактически: в лестничную клетку – 0,74 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.	01.03.2023	
10.	Ширина эвакуационного выхода из групповой ячейки (подготовительная группа) на втором этаже менее 1,2 м (фактически: в лестничную клетку – 0,75 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.	01.03.2023	
11.	Ширина марша лестничной клетки Л1 здания детского сада менее 1,35 м (фактически – 1,2 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.1.	01.03.2023	
12.	Ширина лестничных площадок в здании выполнены менее 1,35 м. (фактически – 1,1 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.4.2.	01.03.2023	
13.	Ширина эвакуационного выхода из лестничной клетки здания непосредственно наружу менее 1,2 м (фактически – 0,74 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст. 4, ст. 6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 5.1.4.	01.03.2023	
14.	Лестничная клетка (расположенная внутри здания детского сада) не оборудована ограждением высотой менее 1,2 м (фактически – от 0,93 м до 1,0 м).	Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ ст.4, ст.6, ст. 53, ст. 89; СП 1.13130.2020 п. 4.3.5	01.03.2023	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Начальник отделения ОНД и ПР
по г. Оренбургу и Оренбургскому району
УНД и ПР Главного управления
МЧС России по Оренбургской области
майор внутренней службы

Митяй Ярослав Викторович

(должность, фамилия, инициалы инспектора
(руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку)



Предписание для исполнения получил (а): Чернов Наталья Владимировна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

« 16 » 03 2022 г.

Я.В.
(подпись)

В случае несогласия с настоящим решением Вы можете обжаловать его в течение 10 рабочих дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода:

